

Správa o kvalite závlahových vôd v roku 2023
Myjava rkm 29,00

Sledované obdobie (odber vzorky): 18.07.2023

Trieda vhodnosti	Ukazovatele nevyhovujúce I. triede a nameraná hodnota (STN 75 7143) :
II*	vápnik (105 mg/l)

***Poznámka**

Povrchovú vodu z uvedeného zdroja je možné použiť na závlahu za týchto podmienok: Mierne zvýšený obsah vápnika pri bežných závlahových dávkach nespôsobí jeho hromadenie v pôde, vzhľadom na jeho prirodzené ročné straty. Voda nie je vhodná na dlhodobjšie zavlažovanie kyslomilných plodín.