

Správa o kvalite závlahových vôd v roku 2022
Kráľová pri Senci - ČS 5 203 103 015

Sledované obdobie (odber vzorky): 15.08.2022

Trieda vhodnosti	Ukazovatele nevyhovujúce I. triede a nameraná hodnota (STN 75 7143) :
II.*	fekálne kolif. baktérie (100 KTJ/ml)

*Poznámka

Povrchovú vodu z uvedeného zdroja je možné použiť na závlahu za týchto podmienok:

Pri zavlažovaní zeleniny ktorá sa môže konzumovať neošúpaná a surová a pri zavlažovaní ovocných stromov a kríkov, ak sa z nich bude zberať ovocie je potrebné dodržať ochrannú lehotu 21 dní od poslednej závlahy postrekom (neplatí pri ovocných kultúrach zavlažovaných kvapkovou závlahou).

U ostatných plodín (technické plodiny, lúky a pasienky, okrasné a lesné kultúry...) a zeleniny ktorú je potrebné pred požitím ošúpať alebo uvariť treba dodržať ochrannú lehotu 14 dní od poslednej závlahy postrekom.