

Správa o kvalite závlahových vôd v roku 2022  
Lakšársky potok - ČS 5208 253 044

**Sledované obdobie (odber vzorky):** 18.07.2022

**Trieda vhodnosti:**                      **Ukazovatele nevyhovujúce I. triede a nameraná hodnota (STN 75 7143) :**

II.\*    fekálne kolif. baktérie (60 KTJ/ml)

\*Poznámka

Povrchovú vodu z uvedeného zdroja je možné použiť na závlahu za týchto podmienok:

Pri zavlažovaní zeleniny ktorá sa môže konzumovať neošúpaná a surová a pri zavlažovaní ovocných stromov a kríkov, ak sa z nich bude zberať ovocie je potrebné dodržať ochrannú lehotu 21 dní od poslednej závlahy postrekom (neplatí pri ovocných kultúrach zavlažovaných kvapkovou závlahou).

U ostatných plodín (technické plodiny, lúky a pasienky, okrasné a lesné kultúry...) a zeleniny ktorú je potrebné pred požitím ošúpať alebo uvariť treba dodržať ochrannú lehotu 14 dní od poslednej závlahy postrekom.